

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Порядку проведения паспортизации  
объектов социальной и инженерной  
инфраструктур в приоритетных сферах  
жизнедеятельности инвалидов и других  
маломобильных групп населения

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель рабочей группы  
С.Н.Зеленина.  
(подпись)  
27 07 2016 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

№ 57 от « 27 » 07 20 16 г.

государственное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т. Суходол  
муниципального района Сергиевский Самарской области, структурное подразделение «Детская юношеская спортивная школа» и  
структурное подразделение «Поиск».

(полное юридическое наименование объекта)

446552 Самарская область, муниципальный район Сергиевский, п.г.т. Суходол, улица Суворова 18; 446540 Самарская область,  
муниципальный район Сергиевский, с.Сергиевск, улица Ленина 66.

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с.Сергиевск.
2. Ведомственная принадлежность: Северное управление образования и науки Самарской области.
3. Вид деятельности: образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная, оперативное управление  
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг: \_\_\_\_\_  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта: отдельно стоящее  
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)
- 
7. Количество и назначение входов: 2 входа: основной и запасный.
8. Год постройки: 2009г
9. Год последней реконструкции: не было

Описание маршрута следования к объекту

|                                                    |                            |                                     |                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м   |                            | 100                                 |                  |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |                            | Автобус, №224; остановка «Школьная» |                  |
| Наличие переходов на пути следования от остановки  |                            | <u>есть</u> , нет                   |                  |
| Регулируемые переходы                              | есть, <u>нет</u>           | со звуковой сигнализацией           | есть, <u>нет</u> |
| Нерегулируемые переходы                            | <u>есть</u> , нет          |                                     |                  |
| Внеуличные переходы                                | есть, <u>нет</u>           | с пандусом                          | есть, <u>нет</u> |
|                                                    |                            | с подъемником                       | есть, <u>нет</u> |
| Тактильные указатели                               | есть, <u>нет</u>           |                                     |                  |
| Перепады высоты на пути движения                   | более 1,5 см<br>более 4 см | Съезды с уклоном более 10%          | есть, <u>нет</u> |
| Открытые лестницы                                  | есть, <u>нет</u>           | Пандусы с уклоном более 8%          | есть, <u>нет</u> |
| Поручни на лестницах                               | есть, <u>нет</u>           | Поручни на пандусах                 | есть, <u>нет</u> |



| № помещений по плану БТИ                                                                      | Наименование элемента объекта                                                                                                                                                                                 | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
| 1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
| 1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                                                               | Ширина прохода, калитки                                                                                                                                                                                       | $\geq 1,2$ м                                      | 2,0 м                         | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                                                                                               | Информация об объекте                                                                                                                                                                                         | наличие                                           |                               | К, О, С, Г                                            | ремонт                                                                                                                     |            |
| 1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                                                               | Указатели направления движения                                                                                                                                                                                | наличие                                           | Нет                           | К, Г                                                  | ремонт                                                                                                                     |            |
|                                                                                               | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения                                                                                                                                                          | $\geq 2,0$ м                                      | 2,0 м                         | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                                                                                               | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости<br>Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | $\geq 1,2$ м<br><br>не менее 2,0 x 1,8 м          | 2,0 м<br><br>нет              | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                                                                                               | Тактильная полоса перед съездом                                                                                                                                                                               | $> 0,8$ м                                         |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                                               | Тактильная полоса перед лестницей                                                                                                                                                                             | $> 0,8$ м                                         |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                                               | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре                                                                                                                                                              | $> 0,8$ м                                         |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                                               | Ширина тактильной полосы                                                                                                                                                                                      | 0,5-0,6 м                                         |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                                               | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного                                                                                 | $< 0,025$ м                                       |                               | К, С, О                                               | +                                                                                                                          |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта                                                                                                                                                                 | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                          | движения                                                                                                                                                                                      |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | Высота бордюров по краям пешеходных путей                                                                                                                                                     | > 0,05 м                                          |                               | К, С, О                                               | +                                                                                                                          |            |
|                          | Места отдыха**                                                                                                                                                                                | наличие                                           | нет                           | К, О                                                  | установка                                                                                                                  |            |
|                          | 1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)                                                                                                                                     |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | Расстояние до входа в здание                                                                                                                                                                  | ≤ 50 м                                            | 60                            | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м | > 5%<br>(не менее 1 места)                        | нет                           | К                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида                                                                                                                       | 6 x 3,6 м                                         | нет                           | К                                                     | создание                                                                                                                   |            |
|                          | 1.4. Открытая лестница                                                                                                                                                                        |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | Ширина лестничных маршей                                                                                                                                                                      | ≥ 1,35 м                                          | 1,5                           | О, С                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | Марш лестницы между площадками                                                                                                                                                                | 3-12 ступеней                                     | 4                             | О, С                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | Единообразная геометрия ступеней                                                                                                                                                              | наличие                                           | есть                          | О, С                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | Высота подступенка                                                                                                                                                                            | 0,12-0,15 м                                       | 0,13                          | О, С                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | Ширина проступей                                                                                                                                                                              | 0,35-0,4 м                                        | 0,3                           | О, С                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м                                                                                                  | ≥ 0,8-0,9 м                                       | -                             | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Бортики по боковым краям ступеней, не                                                                                                                                                         | наличие                                           |                               | О, С                                                  | установка                                                                                                                  |            |



| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта                                                  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                              | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                          | примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м                                  |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | Поручни с двух сторон:                                                         | наличие                                           | Наличие                       | О,С                                                   | установка                                                                                                                  |            |
|                          | расстояние между поручнями                                                     | $\geq 1,0$ м                                      |                               | О, С                                                  | установка                                                                                                                  |            |
|                          | высота поручней                                                                | 0,9 м                                             |                               | О                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | нетравмирующиезавершения поручней                                              | наличие                                           | Наличие                       | О                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | завершающие горизонтальные части поручней                                      | $\geq 0,3$ м                                      | нет                           | О, С                                                  | установка                                                                                                                  |            |
|                          | 1.5. Пандус на рельефе                                                         |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | Высота подъема одного марша                                                    | $\leq 0,8$ м                                      | -                             | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | Угол уклона                                                                    | $\leq 5^\circ$                                    | -                             | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | Поручни с двух сторон:                                                         | наличие                                           | -                             | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | расстояние между поручнями                                                     | 0,9-1,0 м                                         | -                             | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | на высоте (нижний поручень)                                                    | 0,7 м                                             | -                             | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | на высоте (верхний поручень)                                                   | 0,9 м                                             | -                             | О                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | нетравмирующиезавершения поручней                                              | наличие                                           | -                             | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | завершающие горизонтальные части поручней                                      | $\geq 0,3$ м                                      | -                             | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | Площадки на горизонтальном участке пандуса:                                    | наличие                                           | -                             | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | в верхнем окончании пандуса                                                    | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           | -                             | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | промежуточнаяплощадка при прямом пути движения(при высоте пандуса более 0,8 м) | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           | -                             | К                                                     |                                                                                                                            |            |
|                          | промежуточная площадкана повороте пути                                         | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           | -                             |                                                       | +                                                                                                                          |            |

| № помещений по плану БТИ                               | Наименование элемента объекта                                                                              | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                      | 2                                                                                                          | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                                                        | движения                                                                                                   |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                        | в нижнем окончании пандуса                                                                                 | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                                                        | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках   | наличие                                           |                               | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
| 2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) |                                                                                                            |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                        | 2.1. Крыльцо или входная площадка                                                                          |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                        | Высота площадки                                                                                            | м                                                 | 0,6                           |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                        | Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)                                                           | $\geq 1,4 \times 2$ м<br>или $1,5 \times 1,85$ м  | 1,5x5,0                       | О, С                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                                                        | Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)                                                            | $\geq 2,2 \times 2,2$ м                           |                               | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                                                        | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие                                           | Наличие                       | К, О, С                                               | установка                                                                                                                  |            |
|                                                        | Навес                                                                                                      | наличие                                           | Наличие                       | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                                                        | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)                                           | наличие                                           | Нет                           | К, О, С                                               | установка                                                                                                                  |            |
|                                                        | Информация об объекте                                                                                      | наличие                                           | Наличие                       | Г                                                     |                                                                                                                            |            |
|                                                        | Система вызова помощи                                                                                      | наличие                                           | Нет                           | К                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                                                        | 2.2. Лестница наружная                                                                                     |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                        | Нескользящее покрытие                                                                                      | наличие                                           |                               | О, С                                                  | установка                                                                                                                  |            |



| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта                                                       | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                                   | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                          | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и внизу тактильной полосы           | 0,6 м                                             |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем                                    | 0,3-0,5 м                                         |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Контрастная маркировка крайних ступеней                                             | наличие                                           |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие                                           |                               | О, С                                                  | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Поручни с двух сторон:                                                              | наличие                                           | Наличие                       | О, С                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | высота поручней                                                                     | 0,9 м                                             |                               | О, С                                                  |                                                                                                                            |            |
|                          | нетравмирующие завершения поручней                                                  | наличие                                           | Наличие                       | О, С                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | завершающие горизонтальные части поручней                                           | $\geq 0,3$ м                                      | Нет                           | О, С                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4$ м**                                | наличие                                           | Наличие                       | О, С                                                  |                                                                                                                            |            |
|                          | 2.3. Пандус наружный                                                                |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | Ширина марша                                                                        | $\geq 1,0$ м                                      | -                             | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | Угол уклона                                                                         | $\leq 5^\circ$                                    | -                             | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | Высота подъема одного марша (максимальная)                                          | $\leq 0,8$ м                                      | -                             | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | Поручни с двух сторон:                                                              | наличие                                           | -                             | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | расстояние между поручнями                                                          | 0,9-1,0 м                                         | -                             | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | на высоте (нижний поручень)                                                         | 0,7 м                                             | -                             | К                                                     | +                                                                                                                          |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта                                                    | Норматив доступности, установленный для инвалидов        | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                                | 3                                                        | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                          | на высоте (верхний поручень)                                                     | 0,9 м                                                    | -                             | О                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | нетравмирующие завершения поручней                                               | наличие                                                  |                               | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | завершающие горизонтальные части поручней                                        | ≥ 0,3 м                                                  |                               | К, О                                                  |                                                                                                                            |            |
|                          | Площадки на горизонтальном участке пандуса:                                      |                                                          |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | в верхнем окончании пандуса                                                      | ≥ 1,5 x 1,5 м                                            |                               | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | ≥ 1,5 м                                                  |                               | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | промежуточная площадка на повороте пути движения                                 | ≥ 1,5 x 1,5 м                                            |                               | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | в нижнем окончании пандуса                                                       | ≥ 1,5 x 1,5 м                                            |                               | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м               | наличие                                                  |                               | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | Нескользящее покрытие                                                            | наличие                                                  |                               | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)      | наличие                                                  | Нет                           | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | Звуковой маяк у входа**                                                          | наличие                                                  | Нет                           | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Световой маяк у входа**                                                          | наличие                                                  | Нет                           | Г                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | 2.4. Тамбур                                                                      |                                                          |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | Габариты(глубина x ширина)                                                       | ≥ 2,3 x 1,5 м,<br>при реконструкции –<br>(1,5-1,8) x 2 м | 1,6x2,7                       | К                                                     | -                                                                                                                          |            |



| № помещений по плану БТИ                                        | Наименование элемента объекта                                                       | Норматив доступности, установленный для инвалидов                   | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                               | 2                                                                                   | 3                                                                   | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                                                                 | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)                                  | наличие                                                             | Р                             | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                                                                 | Ширина дверного проема                                                              | $\geq 1,2$ м,<br>при реконструкции –<br>$\geq 0,9$ м                | 1,37                          | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                                                                 | Высота порога наружного, внутреннего                                                | каждого элемента –<br>$< 0,014$ м, общая<br>высота – $\leq 0,028$ м | 0,05                          | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                                                                 | Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен                                   | наличие                                                             | Нет                           | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
| 3. Пути движения на объекте(для доступа в зону оказания услуги) |                                                                                     |                                                                     |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
| 3.1. Лестница на уровень 1-го этажа                             |                                                                                     |                                                                     |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                                 | Контрастная маркировка крайних ступеней                                             | наличие                                                             |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                 | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие                                                             |                               | О, С                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                                                                 | Поручни с двух сторон:                                                              | наличие                                                             |                               | О, С                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                                                                 | на высоте                                                                           | 0,9 м                                                               |                               | О, С                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                                                                 | нетравмирующие завершения поручней                                                  | наличие                                                             |                               | О, С                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                                                                 | завершающие горизонтальные части поручней                                           | $\geq 0,3$ м                                                        |                               | О, С                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
| 3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа         |                                                                                     |                                                                     |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                                 | Ширина марша                                                                        | $\geq 1,0$ м                                                        |                               | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта                                      | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                  | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                          | Угол уклона                                                        | $\leq 5^\circ$                                    |                               | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | Разворотные площадки внизу,верху                                   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | Поручни с двух сторон:                                             | наличие                                           |                               | К, О                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | расстояние между поручнями                                         | 0,9-1,0 м                                         |                               | К, О                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | на высоте (нижний поручень)                                        | 0,7 м                                             |                               | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | на высоте (верхний поручень)                                       | 0,9 м                                             |                               | О                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | нетравмирующие завершения поручней                                 | наличие                                           |                               | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | завершающие горизонтальные части поручней                          | $\geq 0,3$ м                                      |                               | К, О                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие                                           |                               | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | Пандус переносной (при отсутствии стационарного)                   | наличие                                           | Нет                           | К                                                     | -                                                                                                                          |            |
|                          | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):                  |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | стационарный                                                       | наличие                                           | Нет                           | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | мобильный                                                          | наличие                                           | Нет                           | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | 3.3. Коридоры/холлы                                                |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | Ширина полосы движения                                             | $\geq 1,2$ м                                      | 1,6 м                         | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | Разворотные площадки                                               | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)              | $\geq 1,0$ м                                      | -                             | К,О                                                   | установка                                                                                                                  |            |



| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта                                                                     | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                                                 | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                          | Указатели направления движения, входа, выхода                                                     | наличие                                           |                               | К, Г                                                  | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Пиктограммы (доступность, вход, выход)                                                            | наличие                                           |                               | К, Г                                                  | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Речевые информаторы и маяки**                                                                     | наличие                                           | Нет                           | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**                                    | наличие                                           | Нет                           | Г                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Аудиовизуальные информационно-справочные системы**                                                | наличие                                           | Нет                           | Г                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Тактильная схема                                                                                  | наличие                                           | Нет                           | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):                                                 | наличие                                           | Нет                           | К, О, С, Г                                            | установка                                                                                                                  |            |
|                          | для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м    | ≥ 1 на этаж                                       | -                             | О                                                     |                                                                                                                            |            |
|                          | для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м                                                 | ≥ 1 на этаж                                       | -                             | К                                                     |                                                                                                                            |            |
|                          | Навесное оборудование, выступ в зону движения                                                     | ≤ 0,1 м                                           | -                             | С                                                     |                                                                                                                            |            |
|                          | Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) | 0,6 м                                             | -                             | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Опорные устройства                                                                                | наличие                                           | -                             | О,С                                                   | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | Контрастная маркировка дверных проемов**                                                          | наличие                                           | -                             | С                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | 3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)                                             |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта                                                       | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                                   | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                          | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие                                           |                               | О, С                                                  | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Контрастная маркировка                                                              | наличие                                           | -                             | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Поручни с двух сторон на лестнице:                                                  | наличие                                           | Нет                           | О                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | на высоте                                                                           | 0,9 м                                             | Нет                           | О                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | нетравмирующие завершения поручней                                                  | наличие                                           | Нет                           | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | завершающие горизонтальные части поручней                                           | наличие                                           | Нет                           | О                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | 3.5. Пандус внутренний на этаже                                                     |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | Ширина марша                                                                        | $\geq 1,0$ м                                      | 1,4 м                         | К                                                     | -                                                                                                                          |            |
|                          | Угол уклона                                                                         | $\leq 5^\circ$                                    |                               | К                                                     | -                                                                                                                          |            |
|                          | Разворотные площадки внизу,верху                                                    | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | К                                                     | -                                                                                                                          |            |
|                          | Поручни с двух сторон:                                                              | наличие                                           |                               | К, О                                                  | -                                                                                                                          |            |
|                          | на высоте (нижний поручень)                                                         | 0,7 м                                             |                               | К                                                     | -                                                                                                                          |            |
|                          | на высоте (верхний поручень)                                                        | 0,9 м                                             |                               | О                                                     | -                                                                                                                          |            |
|                          | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                  | наличие                                           |                               | К                                                     | -                                                                                                                          |            |
|                          | 3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)                                   |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)              | 0,6 м                                             | Нет                           | С                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем                                    | 0,3-0,5 м                                         | Нет                           | С                                                     | Установка                                                                                                                  |            |



| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта                                                       | Норматив доступности, установленный для инвалидов                                                           | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                   | 3                                                                                                           | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7                    |
|                          | Контрастная маркировка крайних ступеней                                             | наличие                                                                                                     | Нет                           | С                                                     | Установка                                                                                                                  |                      |
|                          | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие                                                                                                     |                               | О, С                                                  | Установка                                                                                                                  |                      |
|                          | Поручни непрерывные с двух сторон:                                                  | наличие                                                                                                     |                               | О, С                                                  | Установка                                                                                                                  |                      |
|                          | на высоте                                                                           | 0,9 м                                                                                                       |                               | О, С                                                  | Установка                                                                                                                  |                      |
|                          | нетравмирующие завершения поручней                                                  | наличие                                                                                                     |                               | О, С                                                  | Установка                                                                                                                  |                      |
|                          | завершающие горизонтальные части поручней<br>вверху, внизу                          | $\geq 0,3$ м                                                                                                |                               | О, С                                                  | Установка                                                                                                                  |                      |
|                          | Цифровые контрастные обозначения этажа                                              | наличие                                                                                                     |                               | С                                                     | Установка                                                                                                                  |                      |
|                          | Указатели номера этажа на поручне тактильные**                                      | наличие                                                                                                     |                               | С                                                     | Установка                                                                                                                  |                      |
|                          | Лестница №____ (вкладка при наличии других лестниц)                                 |                                                                                                             |                               |                                                       | -                                                                                                                          |                      |
|                          | 3.7. Лифт пассажирский                                                              |                                                                                                             |                               |                                                       |                                                                                                                            |                      |
|                          | Кабина:                                                                             |                                                                                                             |                               |                                                       | -                                                                                                                          | Установка невозможно |
|                          | габариты (глубина x ширина)                                                         | при новом строительстве –<br>$\geq 1,5 \times 1,7$ м,<br>для действующих объектов – $\geq 1,1 \times 1,4$ м | Нет                           | К                                                     |                                                                                                                            |                      |
|                          | ширина дверного проема                                                              | при новом строительстве –<br>$\geq 0,95$ м,                                                                 | Нет                           | К                                                     |                                                                                                                            |                      |

| № помещений по плану БТИ                                     | Наименование элемента объекта                                | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                            | 2                                                            | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                                                              |                                                              | для действующих объектов $\geq 0,8\text{м}$       |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                              | Зеркало**                                                    | наличие                                           |                               | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                                                              | Поручни**                                                    | наличие                                           |                               | О                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                                                              | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**   | наличие                                           |                               | Г, С                                                  | установка                                                                                                                  |            |
|                                                              | Знак доступности                                             | наличие                                           |                               | К                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                                                              | Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта        | наличие                                           |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                                                              | Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом      | наличие                                           |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
| 4. Зона оказания услуги(в зависимости от сферы деятельности) |                                                              |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                              | 4.1. Обслуживание через окно/прилавок                        |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                              | Высота рабочей поверхности                                   | 0,8-1,1 м                                         | -                             | К                                                     | -                                                                                                                          |            |
|                                                              | Габариты зоны обслуживания (глубина)                         | $\geq 1,2\text{ м}$                               | -                             | К                                                     | -                                                                                                                          |            |
|                                                              | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                              | 4.2. Обслуживание в кабинете № ____                          |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                              | Ширина проема двери                                          | $\geq 0,9\text{ м}$                               | 0,78                          | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                                                              | Высота порога                                                | отсутствие                                        | 0,07м                         | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                                                              | Информация тактильная                                        | наличие                                           |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                                                              | Информация визуальная контрастная:                           | наличие                                           |                               | К, О, С, Г                                            | установка                                                                                                                  |            |



| № помещений по плану БТИ                                                                                | Наименование элемента объекта                                                                     | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                       | 2                                                                                                 | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                                                                                                         | размещение на высоте**                                                                            | $\leq 1,8$ м                                      |                               | К                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                                                         | высота прописных букв**                                                                           | $\geq 0,025$ м                                    |                               | С                                                     |                                                                                                                            |            |
|                                                                                                         | Габариты зоны сидения (глубина)                                                                   | $\geq 1,2$ м                                      |                               | О                                                     |                                                                                                                            |            |
|                                                                                                         | Зона для кресла-коляски                                                                           | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                                                                                                         | Стол с высотой рабочей поверхности                                                                | 0,7-0,8 м                                         |                               | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов                                                 |                                                                                                   |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
| 4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №_____                                                       |                                                                                                   |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                                                                         | Ширина полосы движения по зоне обслуживания                                                       | $\geq 1,2$ м                                      | 1,6                           | К                                                     |                                                                                                                            |            |
|                                                                                                         | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и прочее) | 0,8-1,1 м                                         |                               | К                                                     |                                                                                                                            |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов                                                 |                                                                                                   |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
| 4.4. Кабина индивидуального обслуживания №_____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)            |                                                                                                   |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                                                                         | Ширина x глубина                                                                                  | 1,5x1,5 м                                         | -                             | К                                                     |                                                                                                                            |            |
|                                                                                                         | Место для сидения**                                                                               | наличие                                           | -                             | О                                                     |                                                                                                                            |            |
|                                                                                                         | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**                                         | наличие                                           | -                             | О                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин                                                     |                                                                                                   |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
| 4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) |                                                                                                   |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                                                                         | Доля мест для колясочников                                                                        | $\geq 2$ %                                        | Нет                           | К                                                     | -                                                                                                                          |            |

| № помещений по плану БТИ       | Наименование элемента объекта                               | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                              | 2                                                           | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                                | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске       | $\geq 1,2$ м                                      | Нет                           | К                                                     | -                                                                                                                          |            |
|                                | Доля мест для лиц с нарушением слуха                        | $\geq 2$                                          |                               | Г                                                     | -                                                                                                                          |            |
|                                | Вкладка при необходимости описания нескольких залов         |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие                                           | Нет                           | К                                                     | -                                                                                                                          |            |
| 5. Санитарно-бытовые помещения |                                                             |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
| 5.1. Санузел для посетителей   |                                                             |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                | Санузел                                                     | наличие                                           | Наличие                       | Г                                                     | +                                                                                                                          |            |
| 5.2. Санузел для инвалидов     |                                                             |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                | Санузел                                                     | наличие                                           | Нет                           | К, О, С                                               | Установка                                                                                                                  |            |
|                                | Знак доступности помещения                                  | наличие                                           |                               | К                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                                | Тактильная маркировка санузла                               | наличие                                           |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                                | Ширина дверного проема                                      | $\geq 0,9$ м                                      | 0,78 м                        | К, О                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                                | Направление открывания дверей                               | наружное                                          | Внутрен.                      | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                                | Кабины для инвалидов:                                       |                                                   |                               |                                                       | +                                                                                                                          |            |
|                                | количество кабин                                            | $> 1$ шт.                                         | Нет                           | К, О                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                                | ширина дверного проема                                      | $\geq 0,9$ м                                      | -                             | К, О                                                  | -                                                                                                                          |            |
|                                | габариты (минимальная глубина)                              | $\geq 1,8$ м                                      | -                             | К, О, С                                               | -                                                                                                                          |            |
|                                | габариты (минимальная ширина)                               | $\geq 1,65$ м                                     | -                             | К, О, С                                               | +                                                                                                                          |            |



| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта                                                 | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                             | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                          | Унитаз:                                                                       |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | опорные поручни                                                               | наличие                                           | нет                           | К, О                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | откидные поручни**                                                            | наличие                                           | Нет                           | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)                   | $\geq 0,75 \times 1,2$ м                          | -                             | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)                        | наличие                                           | Нет                           | О                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Раковина:                                                                     |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | высота раковины                                                               | 0,75-0,85 м                                       | 0,85                          | К, О                                                  | +                                                                                                                          |            |
|                          | опорный поручень                                                              | наличие                                           | Нет                           | О                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | водопроводный кран с рычажной рукояткой                                       | наличие                                           | Нет                           | К, О                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа** | наличие                                           | Нет                           | К, О                                                  | установка                                                                                                                  |            |
|                          | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)                         | $\geq 1,30 \times 0,85$ м                         | 1,35x2,3                      | К                                                     | +                                                                                                                          |            |
|                          | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)                       | наличие                                           | Нет                           | О                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Зеркало поворотное                                                            | наличие                                           | Нет                           | К, О                                                  | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Писсуар на высоте от пола                                                     | $\leq 0,4$ м или вертикальной формы               | Нет                           | К                                                     | Установка                                                                                                                  |            |
|                          | Душевые:                                                                      |                                                   |                               |                                                       | создание                                                                                                                   |            |

| № помещений по плану БТИ                                                   | Наименование элемента объекта                                              | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                          | 2                                                                          | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                                                                            | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой                          | $\geq 0,9 \times 1,5$ м                           | -                             | К, О                                                  |                                                                                                                            |            |
|                                                                            | размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)                           | $\geq 0,48 \times 0,85$ м                         | -                             | К, О                                                  |                                                                                                                            |            |
|                                                                            | опорный поручень                                                           | наличие                                           | Нет                           | К, О                                                  | Установка                                                                                                                  |            |
|                                                                            | Система тревожной сигнализации                                             | наличие                                           |                               | К, О, С                                               | Установка                                                                                                                  |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых |                                                                            |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
| 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте                       |                                                                            |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                                                                            | Визуальные средства информации о предоставлении услуги                     | наличие                                           |                               | К, О, Г, С                                            | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                            | Надписи:                                                                   | наличие                                           |                               | К, О, Г, С                                            |                                                                                                                            |            |
|                                                                            | размещение на высоте                                                       | $\geq 1,5$ м<br>и $\leq 4,5$ м                    |                               | К, О, Г, С                                            | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                            | высота прописных букв                                                      | $\geq 0,075$ м                                    |                               | К, О, Г, С                                            | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                            | освещенность                                                               | наличие                                           |                               | К, О, Г, С                                            | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                            | Указатели, пиктограммы:                                                    | наличие                                           |                               | К, О, Г, С                                            | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                            | размещение на высоте                                                       | 1,3-1,4 м                                         |                               | К, О, Г, С                                            | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                            | высота прописных букв                                                      | $\geq 0,075$ м                                    |                               | К, О, Г, С                                            | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                            | освещенность                                                               | наличие                                           |                               | К, О, Г, С                                            | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                            | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, | наличие                                           |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |



| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта                                                                                     | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория инвалидов, для которых установлен норматив* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                        | 2                                                                                                                 | 3                                                 | 4                             | 5                                                     | 6                                                                                                                          | 7          |
|                          | изготовленными с использованием шрифта Брайля:                                                                    |                                                   |                               |                                                       |                                                                                                                            |            |
|                          | высота размещения                                                                                                 | 1,3-1,4 м                                         |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | маркировка кабинетов приема со стороны ручки                                                                      | наличие                                           |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | на кнопках управления лифта                                                                                       | наличие                                           |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | на кабинах санитарно-бытовых помещений                                                                            | наличие                                           |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | наличие (не менее 1шт.)                           |                               | Г                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами                                                  | наличие (не менее 1шт.)                           |                               | С, Г                                                  | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)                                                    | наличие                                           |                               | К                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Речевые информаторы и маяки                                                                                       | наличие                                           |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м                                       | наличие                                           |                               | С                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции                                                          | наличие                                           |                               | Г, С                                                  | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы                                                   | наличие                                           |                               | К, С, О, Г                                            | установка                                                                                                                  |            |
|                          | Индукционная система:                                                                                             | наличие                                           |                               | Г                                                     |                                                                                                                            |            |
|                          | стационарная                                                                                                      | наличие                                           |                               | Г                                                     | установка                                                                                                                  |            |
|                          | переносная                                                                                                        | наличие                                           |                               | Г                                                     | установка                                                                                                                  |            |

## 7. Выводы


Территория, входная группа, пути движения, отдельные зоны оказания услуг, санитарно бытовые помещения соответствуют требованиям доступности, установленным для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) категорий: К, О, Г. Создание условий по доступности для МГН школьного возраста категории С нецелесообразно, в связи с наличием в регионе специальных образовательных организаций для детей данной категории.

Приложения: 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Представитель рабочей группы  
Главный консультант Северного управления  
Министерства образования и науки Самарской области.

  
(подпись) Чернова Инна Валериевна.

« 27 » 07 2016 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект  
Директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол.

  
(подпись) Чичков Алексей Павлович.

« 27 »

07

2016 г.

\*Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С– немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К– инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

\*\*Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.